

Į „Autostiklaplastis,,
Įm/k 144217280
PVM LT442172811
Kranto 11,Kairiai,
Šiaulių raj.

ATITIKTIES DEKLARACIJA

Įmonės „Autostiklaplastis,, antžeminės-požeminės talpos, priešgaisriniai rezervuarai, talpos nuotėkoms gaminamos pagal Europos Sąjungos reikalavimus (CE) ISO9002,naudojant sertifikuotas JAV koncerno „REICHHOLD,, medžiagas:
polimerinė derva , stiklo audinys: patvirtinta Lloyds 043E Registre negeriamo vandens talpų gamybai.

Savininkas R.Pocius

Talpyklos montavimas:

- 1.Montuojant talpyklas,betonavimo darbai nereikalingi.
- 2.Iškastos duobės dugnas turi būti išlyginamas.
- 3.Talpykla gali būti ankeruojama.
- 4.Įleidus į duobę,prieš užkasant, talpykla pilnai užpildoma vandeniu.
- 5.Tarpas tarp duobės krašto ir talpyklos užpilamas apie 30cm kruopščiai sutankinto žvyro ar smėlio. Užkasama rankiniu būdu.
- 6.Jeigu talpykla montuojama važiuojamojoje kelio dalyje, turi būti montuojama armuota betoninė plokštė.
- 7.Užpildytą talpyklą kelti draudžiama!
- 8.Talpyklą užkasti privaloma ne mažiau kaip 1m gylyje.

GARANTINIS LAPAS

Gaminiui suteikiama 10-ies metų garantija, laikantis šių taisyklių:

- 1.Draudžiama užkasinėti tuščią talpą (talpa turi būti užpildyta vandeniu).
- 2.Gruntas aplink talpą 30cm turi būti sutankinamas rankiniu būdu.
- 3.Draudžiama kelti užpildytą talpą.
- 4.Draudžiama važinėti virš užkastos talpos (talpą užkasant po važiuojamąja dalimi, reikalingi papildomi statybos darbai).